



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное управление МЧС России по Вологодской области
160009 г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172)72-11-05, 72-06-84

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172)57-11-44

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец
162602 г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, тел. (8202) 51-70-31

Предписание № 132/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Системэнерго» ИНН 3528091361, ОГРН 1043500254874
юридический адрес: Вологодская область, город Череповец, ул. Остинская, 40.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВРИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец Хайруллина Р.Р. от 21 августа 2019 года №132
проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории и на объектах защиты Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Системэнерго» по адресу:
Вологодская область, город Череповец, ул. Устюженская, 85 «А».

Проверка проводилась начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственным инспектором г. Череповца по пожарному надзору Беспрозновым Сергеем Михайловичем, совместно с заведующим хозяйством Забродиным Виктором Петровичем, заместителем директора Самутичевой Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании на путях эвакуации коридора 1-го этажа допущена горючая отделка пола с показателем пожарной опасности КМ 5 (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов КМ3)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.08.2020	

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	В здании на путях эвакуации коридора 2 - го этажа допущена горючая отделка пола с показателем пожарной опасности КМ 5 (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов КМЗ)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.08.2020	
3.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигнала о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84 п. 7.	01.08.2020	
4.	Лестничные клетки, второго этажа не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.08.2020	
5.	Лестничные клетки, первого этажа не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.08.2020	
6.	Ширина второго эвакуационного выхода второго этажа на лестничную клетку составляет менее 1,2 м. (по факту 69 см)	ст.4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.3.13 СП 1.13130.2009	01.08.2020	
7.	Уклон лестницы на пути эвакуации второго эвакуационного выхода первого не соответствует 1:1; ширина проступи - менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.	ст.4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц, а именно:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения ОНД и ПР по г.Череповцу УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Вологодской
области – государственный инспектор
г. Череповца по пожарному надзору Беспрознов С.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 27 » сентября 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 27 » сентября 20 19 г.

Директор НОУ ДПО «Системаэнерго»
Козлов Борис Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ЧЕРЕПОВЕЦ

ул. Коммунистов 35, г. Череповец, 162602

тел./факс: (8202) 51-70-31

«телефон доверия» (8172) 72-99-99,

E-mail: ond04-35@mail.ru

20.07.2020 № 492-4-4-16

на № _____ от «__» _____ 20 г.

И.о. директора
НОУ ДПО «УЦ «Системэнерго»
Н.Н. Самутичевой

ул. Устюженская, д.85, г. Череповец,
Вологодская область, 162600

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Ваше обращение об отсрочке сроков исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27.09.2019 № 132/1/1, рассмотрено.

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о продлении срока исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27.09.2019 № 132/1/1, согласно которого установлен срок устранения нарушений требований пожарной безопасности 01.08.2020 года.

Установить новый срок исполнения предписания от 27.09.2019 № 132/1/1 - 01.11.2020 года, по истечении которого на основании ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» будет проведена внеплановая проверка.

Начальник ОНД и ПР по городу Череповец
майор внутренней службы

исп. Теплова С.Н.
(8202) 51-70-31

Р.Р. Хайруллин

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области
16009, г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (817-2) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: mchs35@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец
162602, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, телефон (820-2) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Череповец, ул. Коммунистов, 35
(место составления акта)

«14» декабря 2020г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 109

Объект: здание, территория, помещения объекта по адресу: г. Череповец, ул. Устюженская, д. 85;
юридический адрес: г. Череповец, ул. Остинская, д. 40.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 109 от «04» декабря 2020 года начальника ОНД и ПР по городу
Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича
(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: юридического лица
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «СИСТЕМЭНЕРГО», НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
"СИСТЕМЭНЕРГО" (ОГРН 1043500254874 ИНН 3528091361)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«14» декабря 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. продолжительность 2 час 00 мин. –
обследование объекта защиты по адресу: г. Череповец, ул. Устюженская, д. 85; подготовка и
вручение акта по результатам проверки.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дня/2 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Череповец УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а): И.О. директора
НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМЭНЕРГО" Самутичева Наталья Николаевна
07.12.2020 г. в 17 час.10 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Решение № 59 о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 07.12.2020 г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Мороз Андрей Иванович, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец (государственный инспектор г. Череповца по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.О. директора НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМЭНЕРГО" Самутичева Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _

- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области лейтенант внутренней службы

(подпись)

(Мороз А.И.)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): И.О. директора НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМЭНЕРГО" Самутичева Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 14 " декабря 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)